

Viranhaltija ja virka-asema
Leppälä Jouni
Vs. Pelastusjohtaja

Päivämäärä / pykälä
06.07.2026 / § 19/2026

3259/02.08.01/2026

Asia	Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen pelastuslaitoksen vaahtonestelaitteiston huolto
Perustelut	Keski-Pohjanmaan pelastuslaitoksella on ollut käytössä PFAS yhdisteitä sisältäviä vaahtonesteitä. EU-komission päätöksellä (EU 2025/1988 REACH asetus, liite XVII) PFAS yhdisteitä sisältävät vaahtonesteet kielletään pelastuslaitoksen toiminnassa 23.4.2027 alkaen. Tästä johtuen pelastuslaitos on hankkinut kiellettyjen vaahtonesteiden tilalle uusia, PFAS -vapaita vaahtonesteitä. Vaahtonestesäiliöt, joissa on ollut PFAS yhdisteitä sisältäviä vaahtonesteitä, on puhdistettava, jotta PFAS -vapaa vaahtoneste ei reagoi haitallisesti säiliössä olevien jäämien kanssa, eikä käyttötilanteessa maaperään pääse uuden vaahtonesteen myötä PFAS -yhdisteitä yli sallitun raja-arvon. Lisäksi Perhossa on yksi 1m³ IBC-kontti lähes täynnä PFAS yhdisteitä sisältävää vaahtonestettä, joka tulisi hävittää. Keski-Pohjanmaan pelastuslaitos esittää, että kuuden (6) ajoneuvon vaahtonestesäiliöt puhdistetaan ja IBC-kontti tyhjennetään vanhasta vaahdosta. Hintatiedustelu lähetettiin kahdelle tiedossa olevalle toimittajalle, Farsol Oy ja Teknosafe. Molemmat toimittajat vastasivat hintatiedusteluun. Valintaperusteena oli edullisin hinta. Vertailun perusteella edullisin hinta on Farsol Oy:llä. Hankinnan kokonaisarvo on 43 010 €. Kyseessä on hankintalain 25§:n mukaisen kynnysarvon alittava pienhankinta.
Toimivallan peruste	Hallintosäytäö 83§ ja hankintasäytäö
Päätös	Päätetään valita Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen pelastuslaitoksen vaahtonestelaitteiston huollon suorittajaksi Farsol Oy. Hankinnan arvo noin 36 000 €.

Allekirjoitus	Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta. Leppälä Jouni Vs. Pelastusjohtaja
----------------------	--

Postiosoite / Postadress:
Mariankatu/Mariegatan 16-20
67200 Kokkola / Karleby

Käyntiosoite / Besöksadress:
Keskussairaala/Centrtalsjukh.
Mariankatu/Mariegatan 16-20

Puhelin / Telefon:
(06) 826 4111
Fax: (06) 826 4650

S-posti / E-post:
etunimi.sukunimi@soite.fi
förnamn.efternamn@soite.fi

Internet:
www.soite.fi